



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000003835

"ADQUISICIÓN ELECTROVÁLVULAS Y CABEZAL AR1"

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. De fábrica solicitan el voltaje para la válvula ASCO. El fabricante en USA dice que por ser es una válvula internacional deberá enviarse a la fábrica para P & A.

RESPUESTA:

El voltaje para la electroválvula son 24Vdc.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 15 de junio de 2023