



C I R C U L A R N ° 1

5000004676

“ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA MICROTURBINAS”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

1. PREGUNTA. –

Quería consultarle si pueden considerar nuestro modelo (misma tecnología que la solicitada) de 70Ah 12V.a.

RESPUESTA. – Para las unidades de generación, se necesitarán baterías de 55Ah 12V.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 5 de septiembre de 2024