

CIRCULAR N° 3  
INVITACIÓN N° 5000004958

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE MEDICION Y  
COMUNICACIÓN EN ESTACIONES DE MEDICION GTB"


En atención a lo estipulado en la **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

1. Para el ítem: 2 THERMOWELL TWISTED STEM PROCESS CONNECTIONS: 1 1/2" CLASS 400/600. Puede enviar una imagen de la Placa del artículo ya que el NP no está completo.

**Respuesta**

- Altura del threadolet (**HOD**): 12 cm aprox.
- Diámetro interno de la boquilla de conexión (**Nozzle Dia**): 6 cm. Aprox.
- Largo de inserción del **termopozo (L)**: 11.25 pulgadas



Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.  
Santa Cruz, abril de 2025